

Místo výroby

**SYR – Hans Sasserath&Co.KG**

Mühlenstraße 62

D – 41355 Korschenbroich , Německo

Dovozce

**TZB control s.r.o.**

K Mejtku 400

252 26 – Třebotov, Česká republika

IČO: 24212571 DIČ: CZ24212571

Vydává

### Prohlášení o shodě

V návaznosti na ustanovení zákona 409 Sb. z listopadu 2005 o výrobcích, které jsou ve styku s pitnou vodou. Prohlášení je přímo návazné na certifikát DVGW , číslo NW – 6307BR0497

**Produkt :** Armatura na pitnou vodu – Systémový oddělovač CA ( 6307 )

**Specifikace :** Systémový oddělovač CA, třída nebezpečnosti kapalin III.

**Model:** CA 6800

Dovozce potvrzuje, že výrobky splňují v plném rozsahu normu **EN 1717** a všechny dodatky a normy s ní související a výše uvedený zákon 409. Výrobek je za podmínek obvyklých a doporučených bezpečný.

Byla přijata příslušná opatření, která zaručují shodu s technickou dokumentací a návody na použití.

V Třebotově, 1.10.2020

**TZB control s.r.o.**

K Mejtku 400

252 26 Třebotov

IČO: 24212571

email: info@tzbcontrol.cz



CERT

# DIN-DVGW type examination certificate

## DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**NW-6307BR0497**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	valves for drinking water: backflow preventer CA (6307)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	backflow preventer CA
<b>Model</b> <i>Modell</i>	Typ 6800
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: ST 020/19 from 14.11.2019 (TZW) supplement test: ST 014/16 u. ST 015/16 from 13.12.2016 (TZW) type testing: ST 004/10 u. ST 005/10 from 14.10.2010 (TZW) UBA-Guideline: KA 0227/19 from 03.09.2019 (TZW) hygienic testing: MO 065/16 from 18.07.2016 (TZW)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 14367 (01.10.2005) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Date of Expiry / File No.</b> <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	14.12.2024 / 20-0006-WNV

70228-04-A-DE

20.01.2020 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com



<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
Typ 6800	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	noise class I, abP: P-IX 7998/I
Typ 6800	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20	noise class II, abP: P-IX 7587/II

**certified Components****zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

<b>Registr. No.</b> <i>Registr.-Nr.</i>	<b>Component</b> <i>Bauteil (Produktart)</i>	<b>Model/Type</b> <i>Modell/Typ</i>	<b>Manufacturer</b> <i>Hersteller</i>
NW-6312AS2269	plug-in non-return valve	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF15, OF15-pr, OV15, OV15-pr, NV15, NV15-pr, CV16, CV18, CV19	NEOPERL GmbH

**Hints of Utilization / Remarks****Verwendungshinweise / Bemerkungen**

connections: thread according to DIN ISO 7-1 or DIN ISO 228-1  
acoustic group: I