

# Prohlášení o shodě

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků  
a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 13, ve znění pozdějších změn a doplňků

Zástupce: Richard Sláma/RR'S spol. s r.o.  
Jabloňová 561  
253 01 Hostivice

Výrobce: Hans Sasserath & Co.KG  
Mühlenstrasse 62  
D-41352 Korschenbroich  
Německo

IČO:28607848  
DIČ:CZ28607848

## Identifikační údaje o výrobku:

typ:	315					
jmenovitý tlak:	PN 16					
jmenovitá světlost:	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
přípojovací závit: <sup>1)</sup>	R 1/2	R 3/4	R 1	R 1 1/4	R 1 1/2	R 2
rozsah pracovních teplot:	od 0 °C do +30 °C <sup>2)</sup>					
vstupní přetlak:	0,25 MPa až 1,6 MPa					
výstupní přetlak:	0,15 MPa až 0,6 MPa					
redukční poměr	max. 10 : 1					

## Popis a určení výrobku:

Redukční ventil je určen pro systémy regulace a stabilizace tlaku v okruzích studené vody, včetně vody určené pro lidskou spotřebu. Samočinně redukuje vstupní přetlak vody v systému na seřiditelný konstantní přetlak na výstupu.

## Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení vzorku armatur bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 5.

## Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

ČSN EN 1567:2001 (13 5826) – Armatury budov – Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu – Požadavky a zkoušky.  
Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.

## Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojirenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ 00001490, který vydal závěrečný protokol č. 30-5399 ze dne 2006-03-30 a certifikát výrobku č...AO 202/C5/2006/ reg.č. B-30-00169-06 ze dne 2006-03-30.

## Potvrzení zástupce:

Zástupce: Richard Sláma/RR'S spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Hostivici, dne: 01.04.2010...

Richard Sláma, RR'S spol. s r.o.  
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ pro ČR a SR  
Hans Sasserath & Co. KG  
Jabloňová 561  
Hostivice 253 01  
IČ: 286 07 848, DIČ: CZ28607848  
tel./fax: 220 98 00 96, mob.: 002 20 70 36

jméno a funkce odpovědné osoby dovozce a její podpis