

Prohlášení o shodě

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 13, ve znění pozdějších změn a doplňků

Zástupce: Richard Sláma/RR'S spol. s r.o.
Jabloňová 561
253 01 Hostivice

Výrobce: Hans Sasserath & Co.KG
Mühlenstrasse 62
D-41352 Korschenbroich
Německo

IČO:28607848
DIČ:CZ28607848

Identifikační údaje o výrobku:

typ:	312 Euro plus			
jmenovitý tlak:	PN 16			
jmenovitá světlost:	DN 8	DN 10	DN 15	DN 20
připojovací závit ²⁾ :	R _p 1/4	R _p 3/8	R _p 1/2	R _p 3/4
rozsah pracovních teplot:	od 0 °C do +30 °C ¹⁾			
vstupní přetlak:	max. 1,6 MPa			
výstupní přetlak:	0,15 MPa až 0,55 MPa			
redukční poměr	max. 10 : 1			

Popis a určení výrobku:

Redukční ventil je určen pro systémy regulace a stabilizace tlaku v okruzích studené vody, včetně vody určené pro lidskou spotřebu. Samočinně redukuje vstupní přetlak vody v systému na seřiditelný konstantní přetlak na výstupu.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení vzorku armatur bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 5.

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

ČSN EN 1567:2001 (13 5826) – Armatury budov – Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu – Požadavky a zkoušky.
Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ 00001490, který vydal závěrečný protokol č. 30-6354/1 ze dne 2007-03-30 a certifikát výrobku č...AO 202/C5/2007/ reg.č. B-30-00194-07 ze dne 2007-03-30.

Potvrzení zástupce:

Zástupce: Richard Sláma/RR'S spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Hostivici, dne: 01.04.2010

Richard Sláma / RR'S spol. s r.o.
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ jméno a funkce odpovědné osoby
Hans Sasserath & Co. KG
SYR
Jabloňová 561
Hostivice 253 01
IČ: 286 07 848, DIČ: CZ28607848
tel./fax: 220 98 00 96, mob.: 602 20 70 36